

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**22.04.13.**

**11-50      Без эл. снабжения:**  
ЦТП-4, Молодёжная 4-15, Мира 1,2,3, московская 86-95, АТС-6

**12-35      Эл. снабжение полностью восстановлено.**

**Причина отключения:**

ТП 515 яч.1 РП Ф. 31 повреждена концевая воронка

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**25.04.13.**

**10-50**

**Без эл. снабжения:**

ЦТП-4, Молодёжная 4-15, Мира 1,2,3, московская 86-95, АТС-6.

Ч/С Почтовая-частично, Ч/С Малая полянка.

**11-20**

**Эл. снабжение полностью восстановлено.**

**Причина отключения:**

Строительная организация «Стройтек» при производстве земельных работ порвала КЛ6кВ РП53- ПС187 РЭС. Запитали по резерву.

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**28.04.13.**

**07-30      Без эл. снабжения:**  
Офицерский пос. МКР «Лопасня»

**11-00      Эл. снабжение полностью восстановлено.**

**Причина отключения:**  
РП 10-4 РУ-10кВ яч.13 ф.БКТП 10-65  
отключился по защите МВ  
При обходе ВЛ-10кВ повреждения не обнаружено,  
повторно включили МВ.

**16-05      Без эл.снабжения**  
д/о «Лопасня»

**18-50      Эл. снабжение полностью восстановлено**

**Причина отключения:**  
Отключился по защите МВ ф.4 с ПСТ 321 (Каширск.сети)  
Вышла из строя КЛ 6кВ ЗТП 442—ТП 336.  
Абоненты запитаны с резерва.

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**30.04.13.**

**21-45      Без эл. снабжения:**  
Молодёжная 4-15, Московская 86-95, Полиграфистов 2-5, ЦТП №4  
Ч/С Почтовая-частично, Ч/С Бадеевская –частично.

**23-0      Эл. снабжение полностью восстановлено.**  
Запитали по резерву.

**Причина отключения:**  
КЛ ф15 6кВ. ПС187—РП53 –неисправна.

**22-55      Без эл.снабжения**  
ЦТП 10, Новосельская, Трудовая, Магистральная, Солнышевская,  
Чехова 81,очистные

**00-20      Эл. снабжение полностью восстановлено**

**Причина отключения:**  
Вышла из строя КЛ РП51-ТП578.