

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**10.08.13**

**07-55 Без эл. снабжения-**

Жил.дома по ул.Московская д.,81,83.84; Дружбы д.21, Чехова д.73  
Лопасненская д.2,4,8.,Советская площадь д.5, адм-ция

**Причина отключения:**

РП 10-2 РУ-10кВ отключились по защите МВ ф.ТП 10-28 и  
ф.ТП 10-31  
Повреждены 2 КЛ-10кВ «РП10-2 -ТП 10-31»  
« ТП 10-8 – ТП 10-11»

Запитали по резерву

**09-40 Эл.снабжение восстановлено.**

2-19-42

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**17.08.13**

**17-30 Без эл. снабжения-**

Мещерское : котельная №5,б-ца им. Яковенко- пищеблок, СНТ «Дубрава»,  
«Луч».

**Причина отключения:**

**ПСТ 384 Троицкое-автом. откл. МВ ф. 2 РП 71 Мещерское.**

**Вышла из строя КЛ 6 кВ ПСТ 384—РП 71 Ф2**