

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

14.12.13г.

20-00 Без эл. снабжения: ул.Комсомольская д№7- частично.

**Причина отключения: ТП 530 РУ 0,4 кВ –ф. Д.№7 щитовая- не приходят
2 фазы, неисправна КЛ 0,4 кВ.**

15.12.13

10-00 Произвели монтаж КВЛ – 250 м.,завели и подключили в ТП и ЩС дома.

15-10 Эл. снабжение восстановлено.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

14.12.13г.

**16-45 Без эл. снабжения: Любучаны пос. Октябрьский, ул. Заводская 2-19,
Ул. Парковая д.4-10, ул. Новая,**

Причина отключения:

Любучаны ПС4 –без электроснабжения-- 2дерева упали на ВЛ35 кВ.
Бр. по сельским сетям и бр. ОДС опилили воздушную линию.

19-30 включили по резерву

23-10 включили по нормальной схеме **Эл. снабжение восстановлено. полностью**

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

22.12.13г.

- 09-35 **Без эл. снабжения:** ЦТП 2,3,9,13. котельная 11,12
Ул.Дружбы 1,2,4.6,6/1,6/2,10.12,14/1,14/2,16,18,20
Мира 5,7,8.01
Чехова 1,3,5,26,31,33,35
Набережная 2,3,4
Вокзальная 1.2.3,4
ОВД дежурная часть
Частный сектор: ул.Офицерская, Лесная, Октябрьская,
Огородная, Береговая, Новая,Юбилейная, Ильича,
Солнышевская, Новосельская,Магистральная, Трудовая,
Пушкина, Советская,Парковый проезд, Тульская,
П.Ровки ул.Дорожная2а-18а,
Ленинская,Крупская,Санаторная, Чапаева,Алексеева,Советской
Армии,Садовый проезд,Гарнаева,Сосновая.Калинина
- 10-05 запитали: П.Ровки ул.Дорожная2а-18а,
Ленинская,Крупская,Санаторная, Чапаева,Алексеева,Советской
Армии,Садовый проезд,Гарнаева,Сосновая.Калинина
ОВД дежурная часть
- 10-30 запитали ЦТП 2,3. котельная 11,12
Чехова 1,3,5
Набережная 2,3,4
Вокзальная 1.2.3,4
- 11-05 эл.снабжение восстановлено полностью

**Причина отключения:повреждена КЛ 6кВ ПС 187 ф4к2 РП 51,
КЛ 6кВ ТП 547 – 565**

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

22.12.13г.

16-55 **Без эл. снабжения:**ЦТП-6, ВЗУ-1,КНС-4
Ул.Чехова 2а,4,4а,6а,6,10,12,12а
Вишнёвый б-р 2а,3А,3,4,5,5а,5б,6,7,8,9
Гостиница «Олимпийска»
Торговый комплекс «Чеховский»

Частный сектор:ул.Водопроводная,Луговая,
Заводская,Рабочая,Литейная,Сенная,Вишнёвая

17-10 эл.снабжение восстановлено полностью

Причина отключения:
Грубое нарушение «Правил охраны Эл.сетей» при проведение
земляных работ (повреждена КЛ 10кВ ПС 702 ф6 РП 10-1)