

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

05.03.13.

19-15

Без эл. снабжения:

Верхнее зачатъе :Ул. Церковная горка и Лесная
Приблизительно 40 домов.

06.03.13.

00-15

Эл. снабжение полностью восстановлено.

Причина отключения:

От большой нагрузки произошёл обрыв 2-х пролётов проводов.
Вызвали автовышку, натянули провода.