

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**01.05.13.**

**08-44**

**Без эл. снабжения:**

Больница Московская 85,

Молодёжная 4-15, Московская 86-95, Полиграфистов 2-5, ЦТП №4,2,13

ЧС Почтовая, Бадеевская, Офицерская ,Лесная, Октябрьская, ЦТП №9,  
ВЗУ №3,6

Ч/С ул.Береговая ,Новая, Юбилейная

Мира 5-10, Дружбы 1А,2,4,6,6/1,8/1,8/2,10,12

**09-30**

**Эл. снабжение частично восстановлено.**

Больница, ЧС Почтовая,Бадеевская,

Молодёжная 4-15, Московская 86-95, Полиграфистов 2-5, Мира 5-10

ВЗУ №6,ЦТП 4,

**Причина отключения:**

Вышла из строя КЛ 6 кВ ПСТ 187Ф2 К2

**10-40**

**Эл.снабжение полностью восстановлено.**

Абоненты запитаны с резерва .

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**20.05.13**

**22-30 Без эл. снабжения:**

**Ч/С : Осенняя, Закатная, Большая Каменная, Светлая**

**23-15 Эл.снабжение восстановлено.**

**Потребители запитаны с резерва.**

**Причина отключения:**

**Вышла из строя КЛ 10 кВ РП 10-3 ---ТП10-45**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**21.05.13**

**02-45 Без эл. снабжения:** котельная17, больница №2, Гагарина 26-100,  
Маркова 1-13, Комсомольская 1-17, ч/с Венюковская,  
Проезжая, Джона Рида, Прудная, котельная в/ч.

**04-00 Эл.снабжение восстановлено.  
Потребители запитаны с резерва.**

**Причина отключения:**

Повреждена КЛ 6 кВ ПС382 – РП 54 ф. 20

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**21.05.13**

**0-40 Без эл. снабжения: Полиграфисто 27,29,; Ильича 37,39,Весенняя 15**

*2-00* **Эл.снабжение восстановлено.  
Потребители запитаны с резерва.**

**Причина отключения:**

**Вышла из строя КЛ 10 кВ ТП10-12 ---ТП10-17**

## Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

21.05.13

**10-20 Без эл. снабжения:**

котельная 16;17, ВЗУ-6, КНС-3,Гагарина 26-100, 128  
д/с № 18,19,20 ; школы № 5, 6 8  
Маркова 1-13,Комсомольская 1-17,ч/с Венюковская,  
Болотникова,Проезжая,Прудная, Колхозная,Баадеевская,  
М-Почтовая,Почтовая,Полевая,Нагорная,Гарнаева,  
8-ое Марта д.1-12

**10-50 запитали с резерва**

КНС-6, ВЗУ-3

**11-40 запитали с резерва**

д/с 18,19.20, школы 5,8

**12-05 эл.снабжение восстановлено**

кроме котельных 16,17 , школы №6, ул.8-ое Марта

**14-50 эл.снабжение полностью восстановлено**

**Причина отключения:**

От большой нагрузки отключился по защите МВ ф.18 ПСТ 382 6кВ

Восстановили поврежден.КЛ-6кВ «РП 54- ф.20 ПСТ 382»

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».**

**22.05.13**

**20-07**      **Без эл. снабжения: Скорая помощь, ВНС, школа №3.  
ж/ д ул.Московская 84,81,83,79  
ул.Лопасненская 2,4,6,8 ,11(частично),  
Дружбы 10,11,13,14/1,14/2,6/2,15**

**20-50**      **Эл. снабжение восстановлено.**

**Причина отключения: РП 10-2 РУ 10 кВ яч17 автом откл.МВ ф  
ТП 10-31.Произвели испытание мегаомметром отходящих КЛ,  
Повреждение не обнаружено. МВ включили повторно.**

## **Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**23.05.13**

**22-25**

**Без эл. снабжения:**

Котельная № 11,12; ЦТП № 3,10; д/с № 4,12

ж/д. Чехова д.1,3,5,26,35,37,39,41,43; Вокзальная д.1-4

Новослободская д.5,7; Набережная д.2,3,4; Ильича д.30- 38

Част.сек. частично Новосельская; Магистральная

**0-40**

**Эл.снабжение полностью восстановлено**

**Причина отключения:**

Отключился автомат. по защите МВ ф.4 к.1 РП 52

## **Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**24.05.13**

**21-45 Без эл. снабжения:**

Скорая помощь, внс, школа №3

ж/д Московская 79,81,83,84,86,88. Лопасненская 1-11,

Дружба 10,11,13,14/1, 14/2,6/2,15.

РП 10-2 автом откл МВ ф.ТП 10-31.

**22-30 Эл.снабжение полностью восстановлено**

**Причина отключения:**

РП 10-2 РУ 10кв яч.17 автом откл МВ ф.ТП 10-31

## **Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**24.05.13**

**17-05      Без эл. снабжения:**

Скорая помощь, внс,школа №3

ж/д Московская 79,81,83,84,86,88. Лопасненская 1-11,

Дружба 10,11,13,14/1, 14/2,6/2,15.

РП 10-2 автом откл МВ ф.ТП 10-31.

**18-15      Эл.снабжение полностью восстановлено**

**Причина отключения:**

РП 10-2 РУ 10кв яч.17 автом откл МВ ф.ТП 10-31

Произвели испытания мегаомметром отходящих КЛ,

Повреждений не обнаружено. МВ включили повторно.

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**24.05.13**

**21-55 Без эл. снабжения:**  
Крюково Нов.пос.ж/д №6,9,магазин.

**Причина отключения:**  
Ж/д №9- упали 2-е опоры, выгорели 3 –и пролета СИПа.на д№6,9

**25.05.13**

**3-00** Произвели монтаж опор с привлечением а/техники,  
Произвели монтаж 3-х пролетов СИПа ф. д6,9.,подсоед.к выкидке.

**12-00** Эл. снабжение восстановлено на д №6

**14-00** ----- д. №9