

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**02.09.13**

**2-55 Без эл. снабжения-**

Без эл.снабжения :

Весенняя 18-24 ----- вкл. 4-10

Полиграфистов 23 , Весенняя 18-24 частично

Взу3,ЦТП№9, Ч/С Офицерская 18-22, Серпуховская 3-10

Центральная 1-25

автовокзал

**Причина отключения: Отключился по защите МВ ТП10-14 яч. №4.  
Неисправна КЛ10 кВ. ТП10-72-ТП10-41**

**5-30 Эл.снабжение восстановлено.полностью**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**06.09.13**

**3-20 Без эл. снабжения- КНС №4**

**Причина отключения: Отключился по защите МВ РП 10-2 яч 22  
Неисправна КЛ 10 кВ. ТП10-38-РП 10-2**

**4-00 Эл.снабжение восстановлено.**

**6-00 Без эл. снабжения- котельная 15,Д/с № 43,профилакторий ЧЗМ,ГПТУ №32,  
Общежитие №19, жил.сектор Гагарина 25-49**

**Причина отключения: ТП 537 яч9 откл. МВ. В ТП 537 РУ 6 кВ- течь кровли.  
Произвели ремонт кровли, протирку изоляторов,  
эл. лабораторией испытали ВВ оборудование.**

**7-30 Эл. снабжение восстановлено на жил. Сектор ул. Гагарина д. 25-49**

**16-45 Эл. снабжение полностью восстановлено.**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**06.09.13**

**19-50**                    **Без. эл.снабжения:** Больница, кот 14,ЦТП 13,9,ВЗУ 3,6.  
ОВД,  
ул.Дружбу 1-20, ул.Чехова 81а,б  
Мира 5,7,8,10  
Частный сектор: ул.Новосельская, Магистральная,  
Новая, Юбилейная, Трудовая, Береговая, Почтовая,  
Ольховая, Летняя, Нагорная

**Причина отключения:** откл. по защите МВ Ф2 к1,к2 на ПСТ 187,  
повреждена КЛ 6кВ ПСТ 187 РП 53 Ф2 к2

**20-25**                    **Эл.снабжение восстановлено**

**20-50**                    **Без. эл.снабжения:** Больница,  
кот 14,11,12, ЦТП 13,9,2, ВЗУ 3,6.АТС  
ОВД, ул.Дружбу 1-20, ул.Чехова 81а,б,  
Частный сектор: ул.Новосельская, Магистральная,  
Новая, Юбилейная, Трудовая, Береговая, Почтовая,  
Ольховая, Летняя, Нагорная  
Ул.Вокзальная 1,2,3,4  
Ул. Чехова 1.3.5.26,31,33,37  
Ул.Набережная 2,3,4  
Частный сектор:Советская,Пушкина, Дорожная,  
Крупская, Чапаева, Советской Армии...

**Причина отключения:** откл. по защите МВ Ф15 к1, Ф4 к1,2  
Повреждены КЛ 6 кВ Ф15к1 – РП 53,  
РП 51 – ТП 578, неисправна концевая воронка РП51Ф4к2  
Произвели испытания КЛ 6кВ совместно с  
Эл.лабораторией

**21-50**                    запитали больницу

**22-55**                    запитали кот. ВЗУ, ЦТП, жилые дома

**23-55**                    **электроснабжение восстановлено полностью**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**21.09.13**

**11-40 Без эл. снабжения- п. Любучаны Ж/Д ул. Парковая, Заводская, Октябрьская, Спортивная, Лесная, Зелёная, Дачная**

**Причина отключения: На ПС187 по защите отключился МВ от МТЗ (максимальнотокковой защиты) Ф. « ЛОПАСНЯ-ЛЮБУЧАНЫ». Произвели обход ВЛ 35 кВ..протяженностью более 15км, убрали упавшие ветки**

**21-00**

**Эл.снабжение восстановлено.**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**24.09.13**

**02-30 Без эл. снабжения - п. Любучаны Школа, Больница ,ж/д ул. Парковая, Заводская, Октябрьская, Спортивная, Лесная, Зелёная, Дачная, Новая.**

**Причина отключения: ПСТ 187 по защите отключился МВ**

Ф. « ЛОПАСНЯ- Любучаны». Произвели обход  
ВЛ 35 кВ. протяженностью более 14 км, ,  
Убрали с ВЛ дерево

**11-40 Эл. снабжение восстановлено.**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**26.09.13**

**6-00 Без эл. снабжения – Ильича 30,32,34 Чехова 1,3,5, Вокзальная 2  
Кот. 12, 11 ЦТП №3,10**

**Причина отключения: ПСТ 187 по защите отключился МВ яч.4.  
КЛ ТП 560-516 неисправна**

**ЦТП №3,10 Кот.№12**

**вкл. 6-50**

**7-30**

**Эл. снабжение восстановлено. полностью**