

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .****08.04.14****07-30****Без эл. снабжения:**

КНС №6, ЦТП №10, Ч/С Новосельская, Магистральная, Чехова 26.

Чехова 31,33,35№; Ильича 28,29

ЦТП №3, котельная №11, кот. №14

Набережная 2,3,4, Вокзальная 1-4

Ул. Советская, Дуговая, Церковная горка, Заречная , Бирюзовая

ЧС -

частично

Малопочтовая, Почтовая, Колхозная ЧС частично

**Электроснабжение восстановлено****8-00**

КНС №6, ЦТП №10, Ч/С Новосельская, Магистральная, Чехова 26.

**8-10**

Чехова 31,33,35№; Ильича 28,29

ЦТП №3, котельная №11, кот. №14

Набережная 2,3,4, Вокзальная 1-4

**9-30**

Ул. Советская, Дуговая, Церковная горка, Заречная , Бирюзовая

ЧС

частично

**13-45**

ТП 525 Малопочтовая, Почтовая, Колхозная ЧС

**электроснабжение восстановлено****Причина отключения:**

в ПС 187 6кВ. откл. по защите МВ ф.4 к.1,к2

повреждена концевая муфта. Потребителей подключили по резервной

схеме.

На ТП525- произвели замену выкидки ВКЛ 0,4кВ.