

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

08.08.14

15-30 Без эл.снабжения :
Пос Любучаны : Больница,
ул. Заводская , Парковая, пос. Октябрьский: ул
Лесная, Зеленая, Спортивная, Полевая; Новый рабочий пос. : ул.
Новая.

Причина отключения: ПСТ 187 автом откл. ВЛ – 35 кВ, произвели
Обход и осмотр ВЛ протяженностью 15 км.,
Обнаружена неисправность на линии-
разбиты изоляторы (из-за грозových
разрядов) .

23-40 Эл. снабжение восстановлено – абоненты запитаны по резерву.

09.08.14

Произведена замена изоляторов, испытание эл. лабораторией
ВЛ 35 кВ.

22-30 Произвели переключения, собрана норм. раб. схема