

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

01.06.14

15-20

**Без эл. снабжения : ВЗУ №3, ЦТП №9, ул. Молодежная
1/4, 2, 3, 4, ул. Мира 5, 7, 8, 10 , ул. Дружбы 1, 2, 4, 6, 6/1, 8/1, 10,
16, 18, 20, ЦТП 13, ЦРБ №1- частично.**

КНС №6, ЦТП 10,

15-50

электроснабжение восстановлено

Причина отключения: ПСТ 187 авт. откл. МВ Ф 2 К1,2

2-19-42

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

05.06.14

15-00 **Без эл. снабжения :Котельная 17 ,Дорожная, Угловая,
Ленинская,Крупская,Санаторная,Сов. Армии,Сад.пр**

16-20 **электроснабжение восстановлено**

**Причина отключения: РП 55 яч 15 автом откл. МВ Ф. ТП 552
вышла из строя КЛ 6 кВ ТП 553-ТП 572**

2-19-42

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

24.06.14

14-50

Без эл.снабжения :Солнышевская За, ч/с Новосельская 1-30,
Магистральная 1-10 , Солнышевская 3-35 Родниковая 2-14.

20-05 электроснабжение восстановлено , кроме Солнышевская За

20-35 электроснабжение восстановлено Солнышевская За

Причина отключения: КЛ 6кВ. ТП507—ТП506 неисправна.