

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

05.05.14

- 13-10** **Без эл. снабжения:**
ж/д. по ул.Молодежная д.3,5,7,9,11/1,11/2,17,19
ул.Мира д.5,6,7,8,10
школа № 7
- 13-40** электроснабжение восстановлено по ул.Мира и шк.7 (ТП 518)
- 15-00** электроснабжение восстановлено по ул.Молодежной (ТП 519)

Причина отключения:

- В ТП 519 РУ-6кВ взорвалась концевая воронка ф.ТП 518
В РП-52 откл. по защите МВ ф.ТП 519
В РП-53 откл. по защите МВ ф.ТП 518

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

12.05.14

12-10

**Без эл. снабжения: ул. Чехова 6,10,12,4,4А,6А,
Ул.Вишн. бульвар 5А,5Б,5,6,7,8,9
Гимназия №2,
Скважина №3,ЦТП №6,очисные сооружения**

12- 40

электроснабжение восстановлено

**Причина отключения: Вышла из строя КЛ 10 кВ
ПСТ 702- РП 10-1 Ф 2**