

2-19-42

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

03.03.14.

- 22-05** **Без эл. снабжения:**
ВЗУ-3
Насосная подкачка.
Жилые дома по ул.Весенняя д.9-23, Полиграфистов д.23-29
Частный сектор:ул.Офицерская,Лесная,Октябрьская,Центральная,
Серпуховская
- 21-40** **подали напряжение** ул.Весенняя д.9-23, ВЗУ-3
- 22-00** **подали напряжение** Полиграфистов д.23-29, част.сектор
- 22-55** **электроснабжение восстановлено полностью**
- Причина отключения:**
в ТП 10-14 РУ-10кВ откл. по защите МВ ф.10 ПСТ 567"Полиграф
Повреждена КЛ 10 кВ " ТП 10-12 - ТП 10-71- ТП 10-41

2-19-42

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

04.03.14.

09-00 **Без эл. снабжения:**
ЦТП-7
Насосная подкачка.
Жилые дома по ул.Дружба 14/1,14/2.16,18,20,Чехова 69,71,73
Частный сектор:ул.Речной тупик

22-55 **электроснабжение восстановлено полностью**

Причина отключения:
в РП 10-2 РУ-10кВ откл. по защите МВ ф.ТП 10-58
в РУ-0,4кВ произошло КЗ, выгорел рубульник

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

24.03.14.

- 11-05 Без эл. снабжения:**
ЦТП-2
Насосная подкачка.
МЧС, ДОСААФ, Энегросбыт, школа №3
Жилые дома по ул. Дружба 2а, 6/1, 6/2, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 15, 21
Московская 79, 81, Лопасненская 10, 11
- 11-35 запитали школа №3, Дружба 2а, 6/1, 6/2, 15
11-35 запитали ЦТП-2, жилые дома по ул. Дружба, Лопасненская
- 12-05 электроснабжение восстановлено полностью**
- Причина отключения:**
в РП 10-2 РУ-10кВ откл. по защите МВ ф.ТП 10-56
повреждена КЛ 10 кВ ТП 10-15 – 10-57