

## **Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».**

**03.04.12г.**

**19-55**

**Без эл. снабжения:**

Жилой фонд: Гагарина д.№110-124 частично.

**21-15**

**эл.снабжение полностью восстановлено.**

**Причина отключения:**

На подстанцию проникла кошка. Произвели замену 3-х в\вольтных вставок.

## **Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».**

**04.04.12г.**

**12-20**

**Без эл. снабжения:**

Ул.Чехова д.20 Комбинат Бытового Обслуживания,Чехова 14 Баня,ВДПО.

**13-40**

**эл.снабжение полностью восстановлено.**

**Причина отключения:**

Вышла из строя КЛ 6 кВ ТП 501—ТП 545.

## **Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».**

**11.04.12г.**

**01-30**

**Без эл. снабжения:**

Ул.Комсомольская 17а,б,

Абонентская ООО «АСП», в/ч, скважина №5, санчасть, общежитие в/ч,

КПП, казармы

**04-30**

**эл.снабжение полностью восстановлено.**

**Причина отключения:**

ПСТ 382 деж.МОЭСК по показаниям приборов «земля» на Ф-18, 20, 41,49.

При поочерёдном отключении КЛ с двух сторон и наложение ПЗЗ,

определил повреждение КЛ 6 кВ ТП 544 – 548 (абонентская)

## **Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».**

**13.04.12г.**

- 08-45**      **Без эл. снабжения:**  
КНС № 3, кондитерская фабрика  
Частный сектор ул.М-Почтовая,Колхозная,Бадеевская,Ольховая,  
Летняя,Нагорная,Почтовая
- 09-25**      **эл.снабжение частично восстановлено.**
- 13-55**      **эл.снабжение полностью восстановлено**

### **Причина отключения:**

В РП-54 РУ-6кВ откл. по защите ВВ ф.ТП-505  
Повреждена ВЛ-6кВ «ТП 505 – ТП 525»

## Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

21.04.12г.

20-05

**Без эл. снабжения:**

КНС № 3, кондитерская фабрика

Частный сектор ул.М-Почтовая,Колхозная,Бадеевская,Ольховая,  
Летняя,Нагорная,Почтовая

20-40

**эл.снабжение полностью восстановлено**

**Причина отключения:**

В РП-54 РУ-6кВ откл. по защите ВВ ф.ТП-505

Повреждена КЛ-6кВ «РП 54 – ТП 505»

22.04.12

20-20

**Без эл. снабжения:**

Котельная № 14

Молодежная д.3,5,7,9,11/1,17,19; ул.Мира д.6; Полиграфистов д.11/1, 11/2

Чехова д.11-27; 47-71; Ильича д.11-27; Посел.тупик д.3-12

Новослободская д.8,10,14; Набережная д.5

21-00

**эл.снабжение восстановлено**

**Причина отключения:**

Повреждена КЛ-6кВ «ПСТ 187 ф.1 – РП 52»