

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть»

02.08.12г.

18-15

Без эл. снабжения:

Мещерерское: ВЗУ-3, б-ца Яковенко (частично)

Жил.дома .5,10,12,14,24

П.Мирный (частный сектор); ул.Рабочая

КТП 715 коттеджи (абонентские)

20-20

Электроснабжение восстановлено

Причина отключения:

Поизвели обход ВЛ 6кВ, протяженностью более 2 км,

Повреждена ВЛ 6кВ «ТП 703 – КТП 715 (абонентская)»

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть»

05.08.12

- 11-45** **Без.эл.снабжения**
с/к «Олимпийский» 1 ввод,
частный сектор мкр.Лопасня, пос.Офицерский
- 12-15** запитали с/к «Олимпийский»
- 14-20** электроснабжение восстановлено

Причина отключения:

В РП 10-4 сработал по защите МВ, обрыв 2х проводов 10кВ, произвели ремонт с привлечением а/вышки

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть»

25.08.12

21-05 **Без.эл.снабжения**
Московская 56,76,81,79- частично, Лопасненская 10,
Досааф, Дружбы 21,8\1,6\2,6 – частично.

22-50 электроснабжение восстановлено полностью.

Причина отключения:

**РП10-2 по защите откл. МВ яч.№21. ТП10-11-
Взорвалась концевая заделка яч.№2.**

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть»

28.08.12г.

11-30 **Без эл. снабжения:**
ж/д по ул. Чехва 57-71

12-20 **Электроснабжение восстановлено**

Причина отключения:
Субподрядная организация порвала 2 КЛ ТП 542-508,
ТП 570-542

29.08.12

8-00 **Без эл. снабжения:**
Котельная 17,
ч/с ул.Прудная, Венюковская, Проезжая, Джона Рида

10-00 **запитали котельную, частично ч/с**

Причина отключения:
ТП 552 РУ 6кВ перекрыто вводной рубильник,
По защите сработал МВ. Произвели ревизию
трансформатора, секции шин.

14-15 **Электроснабжение восстановлено**