

Технологические нарушения по ЗАО Чеховская электросеть 6-89-73

21.07.11г.

15-25

Без электроснабжения:

ж/д. частично по ул.Чехова д.2;2а;4;6;6а;10

ул.Вишневый б-р д.2;2а;3;4а;5а;6;7;8;9

част.дома Вишневая 36,38;Сенная 9; Заводская,

22-05

электроснабжение восстановлено

Причина отключения:

Подрядная строительная организация повредила

КЛ-10кВ ПСТ 702- ф.6 РП 10-1

Технологические нарушения по ЗАО Чеховская электросеть

23.07.11г.

11-30

Без электроснабжения: ЦТП №6;
ж/д. по ул.Чехова д.,2А,4;6;12;10,4 А,6А
ул.Вишневый б-р д.2А,3А,3,4,5,5А,5Б,6,7,8,9
част.дома : Садовая; Сенная,
торг.комплекс «Чеховский»,м-н «Дикси».

12- 45

электроснабжение восстановлено

Причина отключения:

РП 10-1 яч18 автом. откл МВ ф. ТП 10-62

Произвели измерение изоляции КЛ мегомметром,
повреждения не обнаружено, произвели повторное включение МВ.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

28.07.11г.

19-00 **Без эл. снабжения : Крюково «старый поселок».**

20-40 **электроснабжение восстановлено .**

Причина отключения:

ТП 3 (КВЗ) автом. откл.вводной автомат. Включили повторно.

19-30 **Без эл.снабжения: Любучаны ул.Заводская 12,14,9,11,13,18,19
Парковая 4,6,8,10;КНС,больница,
частный жил сект.ул.Новая,Лесная,Зеленая.**

20-35 **эл. снабжение восстановлено.**

Причина отключения:

ПС 4 автом.откл. МВ ф. «Шарапово-Быт».Включили повторно МВ,
фидер нагрузку принял.