

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

20.03.12г.

5-10

Без эл. снабжения:

КНС-3,

Кондитерская фабрика , АЗС, охрана

Частный сектор ул.Ольховая, Нагорная,Колхозная,Почтовая

6-10

эл. снабжение частично восстановлено.

9-20

эл.снабжение полностью восстановлено.

Причина отключения:

РП-54 по защите отключился ВВ яч.13 ф. ТП-505

Устранили К.З. на ВЛ-6кВ