

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

22.10.11г.

16-50 **Без эл. снабжения : п.Васькино**
ЖВО: КНС, д.29,30,31

21-40 **эл. снабжение восстановлено.**

Причина отключения:

В ЦРП-4 (принадлежащая Южным эл.сетям филиал МОЭСК)
автом. откл. МВ, произвели измерения изоляций КЛ, ВЛ
мегаометром, для выявления неисправности произвели
испытания КЛ эл.лабораторией, выявили неисправность
ВЛ 6кВ (принадлежащую з-ду ЗИЛ)

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

22.08.11г.

0-40 **Без эл. снабжения : КНС №2**
Ул.Гагарина д.25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
част.сектор ул.Мичурина, Есенина,Школьная

1-55 **эл. снабжение восстановлено. частично**
Запитали КНС №2

11-45 **эл. снабжение восстановлено полностью.**

Причина отключения:

**В камере тр-ра ТП 538 РУ-6кВ повреждение концевой заделки и
кабельной перемычки на тр-р в результате короткого замыкания**