

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

01.10.12г.

10-00 **Без эл. снабжения:**
Любучаны
Очисные сооружения (ТП 4),котельная (ЗТП 8),ж/д ул.Спортивная 15,17

11-45 **Электроснабжение восстановлено: запитали с резерва.**

Причина отключения:

Повреждена КЛ 10 кВ ПС 624(Институт иммунологии)-Ф.3

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

07.10.12г.

- 10-00 Без эл. снабжения:**
Дубна очистные .
- 16-00 Электроснабжение восстановлено.**
Причина отключения: Упала берёза на ВЛ0.4кВ.
- 18-00 Без эл. снабжения:**
Крюково старый пос. д. №ба, 9,20 -частично
- 19-15 Электроснабжение восстановлено**
Причина отключения: обрыв ВЛ0,4кВ. у магазина.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

28.10.12г.

23-10 **Без эл. снабжения:** КНС №6, ЦТП №10,3, Котельная №11, ОВД, Гор.суд,
Муз.школа, школа №6, д/с №22,4,17.

ж/д,ул.Чехова 37А,39,41,43,Ильича 30,32,34,38,
Набережная 2,4,3,Чехова 1,3,5,Вокзальная 1,2,3,4,
Част.жил.сектор: ул.Тульская, Советская, Пушкина,
Гарнаева,Дорожная,Ленинская,Крупская,Санаторная.,
Чапаева,Алексеева,Сов.армии,Дорожная,Новосельская,
Магистральная и др.

29.10.12

00-30 **Эл.снабжение восстановлено. Абоненты запитаны с резерва.**

**Причина отключения:Вышла из строя КЛ 6 кВ ПСТ 187-РП 51,52
Ф4 К1,2.**

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

30.10.12г.

13-10 Без эл. снабжения: МКР «Лопасня»,Офицерский пос.

16-40 Эл.снабжение восстановлено.

Причина отключения: упало дерево на ВЛ-10кВ

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

31.10.12г.

- 23-00** **Без эл. снабжения:**
ВЗУ-№3,6,; ЦТП № 2,4,9,10,13; КНС № 3; котельная 14
ЦРБ № 1, д/с № 9,10,12; шк.№ 1,7
ж/д: Молодежная, Мира, Московская, Полиграфистов
Дружба, частн.сек.п.Ровки, Советская, Пушкина,
Новосельская, Октябрьская, Бадеево
- 23-30** запитали котельная № 14, ЦТП-10,ж/д п.Ровки,Пушкина,Советская

01.11.12г.

- 00-05** запитали ЦРБ № 1, ЦТП-13,ВЗУ-6, КНС-3 ж/д,р-н Бадеево
- 00-45** запитали ЦТП-4, ж/д. Молодежная, Мира, Московская, Полиграфистов
- 01-35** запитали ЦТП-2, ж/д Дружбы
- 01-45** запитали ЦТП-9, ВЗУ-3
- 03-15** **Эл.снабжение восстановлено.**

Причина отключения: отключились по защите
МВ ф.2 к.1 к.2 и ф.15 к.1 к.2 6кВ ПСТ 187
Неисправны КЛ-6кВ «РП 53- ф.15 к.1 ПСТ 187»
«РП 53- ф.2 к.2 ПСТ 187»