

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть»

10.09.12г.

0-30

Без эл. снабжения:

Котельная 15

ж/д по ул. Гагарина 25,27...49, частный сектор

Школьная, Есенина, Мичурина

Профилакторий ЧЗЭМ, общежитие 19

0-10

Электроснабжение восстановлено

Причина отключения:

На ПСТ 182 отключился по защите с выбросом масла

«Ф.6 РП ЧЗЭМ »

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть»

29.09.12г.

14-25

Без эл. снабжения:

Ж/Д по ул.Вокзальная 1,2-частично; Набережная 1,3-частично;
Чехова 3-частично

15-00

Электроснабжение восстановлено:

Причина отключения:

На ТП543 -- неисправна блокировка на ВН яч. №8.

29.09.12г.

15-25

Без эл. снабжения:

ТП302 Любучаны ЧАС ул Лесная, ул. Зелёная

16-30

Электроснабжение восстановлено

Причина отключения:

Отключился автомат